

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Gulvbelægning til vådrum

**Betegnelse:**  
**LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem  
til gulve i vådrum**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

LIP Bygningsartikler A/S  
Industrivej 16  
5580 Nørre Åby  
Telefon 64 42 13 30  
E-mail [info@lip.dk](mailto:info@lip.dk)  
Internet [www.lip.dk](http://www.lip.dk)

**MÆRKNING:**

De materialer, som medgår til opbygning af gulvbelægningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2018-11-05
- udløbsdato 2021-10-01

**BESKRIVELSE:**

LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem til vægge i vådrum består af:

- lag af ca. 0,1 l/m<sup>2</sup> PRIMER 54 en komponent vandbaseret, eller 160 g/m<sup>2</sup> LIP VS 20 Polymer primer påført fugefrit ad to gange.
- forstærkning af pladesamlinger, indad- og udadgående hjørner, hulkehl, omkring gulv afløb og rørgennemføringer med 100 mm brede strimler af glasfibervæv (LIP Armeringsvæv), samt til hjørner LIP udvendige og Indvendige hjørnearmninger, eller LIP foliebånd fastklæbet med LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem. Alternativt kan forstærkningen udføres med LIP Selvklæbende Tætningsbånd. I forbindelse med afløb kan der anvendes LIP Selvklæbende Tætningsark. I forbindelse med rørgennemføringer kan der alternativt anvendes LIP Rørmanchet.
- Lag af ca. 1750 g/m<sup>2</sup> (våd vægt) fugefrit, vandtæt lag på acrylatbasis (LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem) påført i flydende form ad to gange til en samlet tørfilmagtykkelse på mindst 1,0 mm
- et lag keramiske fliser opsat i en cementbaseret mørtel (LIP Multi Fliseklæb, LIP Multi Fliseklæb Let, LIP Super Trope Fliseklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb, LIP Naturstensklæb eller LIP Flydeklæb Let)
- fugning langs gulv og loft, i indad- og udadgående hjørner og omkring døre, vinduer og rørgennemføringer med en silikonebaseret, elastisk fugemasse (LIP Silikone-fugemasse) og i øvrigt med en cementbaseret fugemørtel (LIP Fugemasse).

LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem vandtæt vægbeklædning opfylder kravene i *MK prøvnings- og godkendelsesbetingelser til vægbeklædninger i vådrum*, MK 7.00/012.

**GODKENDELSE:**

LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem til gulve i vådrum godkendes i henhold til BR2018 kap. 14 §339 anvendt på gulvkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer i baderum, WC-rum med gulv afløb eller andre vådrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med SBI-Anvisning 252 Vådrum herunder navnlig under iagttagelse af hele afsnit 3 "Gulvkonstruktioner":
  - a. Gulvkonstruktionen skal endvidere udføres i nøje overensstemmelse med SBI-Anvisning 252 Vådrum tabel 3 afsnit 3.1.4 "Kombinationer af gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer" samt tabel 4 afsnit 3.3.2 "Træbjælkelag og Undergulve" om pladematerialer og -tykkelse og understøtnings- og fastgøringsafstande" i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger.

Udstedt: 2019-03-21  
Gyldig til: 2021-10-01

- 
- b. udførelsesvejledninger for gulvkonstruktioner, som er MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger.
  2. Gulv afløbet skal være VA-godkendt. Det skal af VA-godkendelsen af det anvendte gulv afløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve med keramiske fliser på vandtæt lag. Alternativt skal der foreligge dokumentation for afløbets funktion og opfyldelse af de relevante danske krav i den specifikke anvendelse.
  3. Det skal ved installationen sikres, at membranen ikke perforeres.
  4. Opsætningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med "*Monteringsanvisning av Tætkit VS 30 system 17 med LIP VS 20 Primer for væg og gulv*" af dato juni 2012 fra A/S LIP Bygningsartikler.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at sammensætningen af LIP primer 54 er i overensstemmelse med Nordisk Forskningsinstitut for Maling og Trykfarvers prøvningsrapport nr. 31 af 24. november 1983 og Teknologisk Instituts prøvningsrapport nr. 2123 af 1990
2. at sammensætningen af LIP VS 30 Ny Vandtætningsmembran forbliver i overensstemmelse med DTI Byggeri's prøvningsrapport nr. 506 1 7017 af 2001-05-21 samt European Technical Approval ETA-12/0025.
3. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.